



**Miejskie Przedsiębiorstwo**  
**Wodociągów i Kanalizacji w Porębie sp z o.o.**  
**ul. ks. Franciszka Pędzicha 12**  
**42-480 Poręba**

Nip: 649 22 69 827    Regon: 241576957    Telefon 32 67 71 162    Fax wewn 12    e-mail biuro@mpwikporeba.pl  
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS:00003601471    Kapitał zakładowy 2 804 000,00

---

L.dz MPWiK T/24 /2018

Poręba dn. 16-04-2018 r

**Przedszkole Miejskie nr 1**  
**ul. Zakładowa 15**  
**42-480 Poręba**

**Dot. warunków technicznych podłączenia budynku przedszkola miejskiego nr 1 do miejskiej sieci kanalizacyjnej**

W nawiązaniu do Państwa wniosku wydajemy warunki techniczne podłączenia budynku przedszkola miejskiego, zlokalizowanego w Porębie przy ul. Zakładowa 15 do miejskiej sieci kanalizacyjnej:

1. Odprowadzanie ścieków sanitarnych nastąpić ma do kanału sanitarnego  $\phi 200$  zinwentaryzowanego na planie. Włączenie projektowanego przykanalika dokonać do studni rewizyjnej S1 zaznaczonej na mapie..
2. Inwestor winien opracować i przedstawić do uzgodnienia do tutejszego Przedsiębiorstwa projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego do budynku.
3. Wybudowane przyłącze kanalizacyjne podlega odbiorowi technicznemu ze strony MPWiK sp z o.o. w Porębie. Roboty zanikające należy zgłosić w otwartym wykopie. Po wykonaniu całości robót, przyłącze kanalizacyjne należy zgłosić do odbioru technicznego do tut. Przedsiębiorstwa przedkładając 1 egz. Inwentaryzacji geodezyjnej.
4. Zaleca się aby w pasie 1,5 m od osi projektowanego przyłącza nie dokonywać żadnych nasadzeń drzew oraz krzewów, lokalizowania obiektów budowlanych oraz lokalizowania innego uzbrojenia podziemnego.
5. Warunki techniczne zachowują ważność przez okres 2 lat.

Załącznik:

1 egz. mapa do celów projektowych

KIEROWNIK ZAKŁADU  
Wodociągów i Kanalizacji  
  
Tomasz Klimek