

LEGENDA

Wentylator kanałowy TD-800/200,
moc 120W/230V/0,5A; masa 4,9kg;

Wentylator łazienkowy E-style T 100; 14W/230V;

Wentylator łazienkowy E-style 150; 25W/230V;

Nawietrzak okienny manualny, SM Tip Vent
usytuowany w górnej części ramy okiennej
(szer x wys x głęb) 430 x 21 x 23
prod. BROOKVENT

Kratka transferowa o przekroju minimum 0,02m² usytuowana w dolnej części drzwi

KT+UW

UWAGA: Wentylatory przewidziane do pracy ciągłej

W/1
Wentylator W/1
typu TD-800/2000

Wentylator W1
typu TD-800/200, zasilany z obw.


Obiadowa płytami a-k

oświetlenia ogólnego
200 (załączany przez łącznik W2)

$$\frac{200}{310} \quad 10$$

A - oprawa typu REG LUX 540.LED 3200lm 26w OPAL IP44,
AW1 - oprawa awaryjna typu OP3-A1x1TA1N LED WVD 1H IP65,
W1 - łącznik jednobiegunowy 230V/10A, IP44, w jednokrotnej ramce,
antycyfowy,
W2 - łącznik jednobiegunowy 230V/10A, IP44, w jednokrotnej ramce,
antycyfowy

Uwagi:
kąciki oświetlenia (W1) oraz wentylatorów (W2) montować na wys. 1,6m nad posadzką.



STYBIEC
Pracownia Projektowo - Usługowa **ANNA UZJEBLEC**

| | | |
|-----------------|--|-----------------------|
| 40-056 KATOWICE | ul Jordana 25, tel/fax: 32 2578730, 601800504 | sanprojekt@atn.org.pl |
| INWESTOR | Przedsiębiorstwo Miejskie Nr 1 w Porębie, ul Zakładowa 15, 42-480 Poręba | |
| OBJEKT | Działka nr 7458/90, jedn. ewid. 241/601 Poręba, obręb 0001 Poręba | |
| TEMAT | Instalacja wod-kan i wentylacji z zasilaniem elektrycznym | |
| TYTUŁ | RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA Z ZASILANIEM | |
| RYŚNIKU ETAP | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | |
| ZESPÓŁ | IMIE I NAZWISKO | SS.UPIR PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Anna Uziębło | 1:50 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Krystyna Medrek | 284/87 |
| | | MAY 2018 |
| | | 6 |