

# LEGENDA

**W1, W2**  
Wentylator kanałowy TD-800/200,  
moc 120W/230V/0,5A; masa 4,9kg;

**W3**  
Wentylator łazienkowy E-style T 100; 14W/230V;

**W4, W5**  
Wentylator łazienkowy E-style 150; 25W/230V;

**NO**  
Nawietrzak okienny manualny, SM Tip Vent  
usytuowany w górnej części ramy okiennej  
(szer x wys x głęb) 430 x 21 x 23  
prod. BROOKVENT


**KT**  
Kratka transferowa o przekroju minimum  
0,022m² usytuowana w dolnej części drzwi

**UWAGA: Wentylatory przewidziane do pracy ciągłej.**

**W2**

**A** - oprawa typu REG LUX 540,LED 3200lm 26W OPAL IP44,  
**AW1** - oprawa awaryjna typu OP3-A1x1TA1N LED WVD 1H IP65,  
**W1** - łącznik jednobiegunowy 230V/10A, IP44, w jednokrotnej ramce,  
antacyjłowy,  
**W2** - łącznik jednobiegunowy 230V/10A, IP44, w jednokrotnej ramce,  
antacyjłowy

**Uwagi:**  
łączniki oświetlenia (W1) oraz wentylatorów (W2) montować na  
wys. 1,6m nad posadzką.

 Pismo Projektowo - Usługowe ANNA UZIĘBŁO				
40-056 KATOWICE	ul. Jordana 25, tel/fax: 32 2578730, 601800564		sanprojekt@autograf.pl	
INWESTOR	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Porębie, ul. Zakładowa 15, 42-480 Poręba			
OBIEKT	Działka nr 7458/90; jedn. ewid. 241601 _ Poręba; obręb 0001 Poręba			
TEMAT	Instalacja wod-kan i wentylacji z zasilaniem elektrycznym			
TYTUŁ	RZUT PIĘTRA - WENTYLACJA MECHANICZNA Z ZASILANIEM			
RYSEK	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
ETAP	IMIE I NAZWISKO	NR LUPR.	PODPIS	SKALA
ZESPÓŁ	mgr inż. Anna Uziębło	358/91		1:50
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krystyna Medek	284/87		7
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krystyna Medek			MAJ 2018