

Pytanie Oferenta:

Mam pytanie odnośnie przetargu (Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową na terenie parku miejskiego ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba). W przedmiarze w pozycji 6. Układanie nawierzchni chodników pisze że na 1m2 powinno być do 10 elementów, o jaką kostkę brukową betonową gr. 8cm państwu chodzi?

Odpowiedz Zamawiającego:

Kostka typu np. podwójne T (behaton) beżowa koloru czerwonego na ścieżce rowerowej, a na chodniku z fazą koloru szarego lub czarnego.